



JP "VODOVOD I ODVODNJA"
d.o.o. ORAŠJE
www.vodovod-orasje.ba

tel:+387 31 710 241 | Ulica XI br.14 76270 Orašje
RAČUN: 3381802200804464 UniCredit bank BiH d.d.
RAČUN: 11322500311537743 NLB Tuzlanska banka d.d.Tuzla
RAČUN: 1610800003210089 Raiffeisenbank
Identifikacijski broj : 4254068180003
Reg.broj: 025-0-Reg-08-000220 Por.broj: 15001925
www.vodovod-orasje.ba | info@vodovod-orasje.ba

ANALIZA VODE

Vrsta uzorka: gradski vodovod
Datum uzorkovanja: 09.05.2023. u 09:30 h
Mjesto uzorkovanja: Benzinska crpka „Rox“

REZULTATI

Fizikalno kemijski parametri:

Parametar	Rezultat	MDK
Boja	Bez	/
Miris	Bez	/
pH vrijednost	7,82	6,5-9,5
Temperatura prijema	13°C	prihvatljiva za potrošača
Mutnoća	2,96	4 NTU
Elektroprovodljivost	545	2500 µS/cm
Amonijak	0,13	0,5 mg/L
Nitrati	0,1	50 mg/L
Nitriti	0,000	0,5 mg/L
Željezo	<0,1	0,2 mg/L
Mangan	0,02	0,05 mg/L
ClO ₂	0,00	0,5 mg/L

*MDK-maksimalno dopuštena količina

Mikrobiološki parametri:

Parametar	Rezultat	MDK
Ukupan broj bakterija na 37 °C u 1 ml vode	2	20/1 mL
Koliformne bakterije	0	0/ 100 mL
Escherichia coli	0	0/100 mL
Enterococcus	0	0/100 mL

OBRAZLOŽENJE

Pregledani uzorak prema rezultatima fizikalno kemijske analize ODGOVARA propisima Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće.

Pregledani uzorak prema rezultatima mikrobiološke analize ODGOVARA propisima Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće.

Analiza vode predstavlja vrijednosti parametara u trenutku uzimanja uzorka. U svakom sljedećem trenutku kontaminacija ispitnog izvora nije isključena. Rezultati fizikalnih, kemijskih i mikrobioloških analiza služe kao informacija konzumentu i naručitelju analize.

Analizu izvršio:
Olivera Vincetić mag.ing.techn.aliment.